



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Донецкой Народной Республике
ДНР, г. Донецк, ул. Щорса, 60, 283050, тел. +7 (856) 340-62-28 Факс +7 (856) 340-62-38,
e-mail: gudnr@80.mchs.gov.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Будённовского района
г. Донецка отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа
Донецк управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике
ДНР, г. Донецк, ул. Заслонова, д. 7, тел. +7 (856) 300-37-76
e-mail: gpn_don_bud@80.mchs.gov.ru

ЛИСТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ БЕСЕДЫ №20

дата и время начала проведения профилактического визита:

« 25 » июля 2023 г. 13 ч. 00 мин.

дата и время окончания проведения профилактического визита:

« 25 » июля 2023 г. 14 ч. 30 мин.

место проведения профилактического визита: ДНР, г. Донецк, Будённовский район, ул. Благоустроенная, д. 18

наименование контролируемого лица, в отношении которого проведен профилактический визит: МБДОУ «ЯСЛИ-САД № 153 Г. ДОНЕЦКА»

учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий): —

основанием проведения профилактического визита является:

ст. 52 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», п. 47 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»

профилактический визит проведен в рамках: Федерального государственного пожарного надзора

профилактический визит проведен: дознавателем отделения надзорной деятельности и профилактической Будённовского района г. Донецка отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Донецк управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике младшим лейтенантом внутренней службы Ермолаевым Николаем Валериевичем

(должность, Ф.И.О, звание должностного лица органа государственного пожарного надзора)

В ходе профилактического визита контролируемому лицу доведена следующая информация:

Руководитель МБДОУ «ЯСЛИ-САД № 153 Г. ДОНЕЦКА», а также лица, ответственные за пожарную безопасность обязаны соблюдать:

1) Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

2) Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

3) Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 N 69-ФЗ;

4) Нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности, национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (согласно техническому регулированию в области пожарной безопасности, установленному ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

5) Постановление Правительства РФ от 1 сентября 2021 г. N 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»;

6) Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности.

(излагаются сведения об информации, доведенной до контролируемого лица: о требованиях, предъявляемых к объекту надзора, соответствию объекта надзора критериям риска, об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий)

Объекты МБДОУ «ЯСЛИ-САД № 153 Г. ДОНЕЦКА» отнесены к следующим категориям риска, с соответствующей периодичностью проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий:

здание сада – значительный (1 раз в 3лет);

здание пищеблока – значительный (1 раз в 3лет).

Рекомендуемыми способами снижения категорий риска являются:

1) своевременное исполнение действующих предписаний органов федерального государственного пожарного надзора, в части нарушений требований пожарной безопасности;

2) Привлечение к охране организации, специально учрежденной для оказания охранных услуг, зарегистрированной в установленном законом порядке и имеющей лицензию на осуществление частной охранной деятельности;

- 2) отсутствие случаев зарегистрированных пожаров за последние 5 лет;
- 3) отсутствие вступившего в силу постановления суда о назначении наказания в виде административного приостановления деятельности юридического лица за нарушение требований пожарной безопасности, либо решения суда о приостановлении деятельности в соответствии с частью 2 статьи 1065 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение последних 3 лет;
- 4) наличие в отношении объекта положительного заключения независимой оценки пожарного риска;
- 5) отсутствие на объектах учреждений, осуществляющих экономическую деятельность, не соответствующую функциональному назначению объекта;
- 6) наличие на объекте круглосуточного мониторинга работоспособности автоматических систем противопожарной защиты дежурным персоналом;
- 7) своевременное представление подконтрольным лицом в срок, установленный в предостережении о недопустимости нарушения обязательных требований, уведомления о принятии мер на объекте по обеспечению соблюдения обязательных требований законодательства в области пожарной безопасности.

При проведении профилактического визита выявлены следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1	Отсутствует (не ведётся) журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	п. 17(1) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (далее – ППР в РФ)
2	Руководителем не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утверждённые Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях.	п. 6 ППР в РФ
3	Руководителем не определен порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности, с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации.	п. 3 ППР в РФ
4	Лица, допущенные к работе на	п. 3 ППР РФ

	объекте защиты, не прошли обучение мерам пожарной безопасности согласно действующего законодательство РФ	
5	Не разработана инструкция о мерах пожарной безопасности на основе Правил противопожарного режима в Российской Федерации и нормативных правовых актов по пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности здания.	п. 392 ППР в РФ
6	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	п. 30 ППР РФ
7	Отсутствуют программы противопожарного инструктажа для обучения лиц мерам пожарной безопасности в соответствии с действующем законодательством РФ	п. 3 ППР РФ
8	Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей не ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 60 ППР РФ
9	На объекте защиты с массовым пребыванием людей, руководитель организации не обеспечил проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей, а также посетителей и других лиц, находящихся в здании.	п. 9 ППР РФ
10	Руководителем организации не обеспечено не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре с	п. 17 п.п. 6 ППР в РФ


	составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	
11	Двери пожароопасных технических помещений (кладовых для хранения белья и гладильных, мастерских, электрощитовых, вентиляционных камер и др.) не выполнены противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 30	п. 7.2.21 СП 252.1325800.2016
12	Допускается загромождение эвакуационных выходов и путей эвакуации (музыкальный зал).	ст. 89 п. 1 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 27 п.п «б» ППР в РФ, п. 4.1.2 СП 1.13130.2020
13	На путях эвакуации из здания не предусмотрено аварийное и эвакуационное освещение.	п. 4.3.12 СП 1.13130.2020
14	Допущено хранение под лестничным маршем (площадкой) вещей, мебели, оборудования и других предметов, выполненных из горючих материалов (1-й этаж левое крыло)	п.п. «к» п. 16. ППР в РФ
15	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (ясли)	п. 26 ППР в РФ
16	Огнетушители расположены не на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание.	п. 409 ППР в РФ
17	Здание детского сада не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2-го типа.	ч. 2 ст. 54 № 123-ФЗ, Постановление Правительства РФ № 1464 приложение 5 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» п. 1 (далее – Постановление правительства РФ № 1464), таблица 2 СП 3.13130 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п. 1 (далее – СП 3.13130)
18	Здание детского сада не оборудовано адресной системой пожарной сигнализации.	ч. 2 ст. 54 № 123-ФЗ, Таблица 1 п. 1 Постановление правительства РФ № 1464, Приложение А таблица А.1 п. 1 СП 484.1311500.2020 «Системы пожарной

		сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»
--	--	---

Подпись лица(лиц), проводившего(их)
профилактический визит:

Дознаватель отделения НД и ПР
Буденновского района г. Донецка
ОНД и ПР городского округа Донецк
УНД и ПР Главного управления
МЧС России по ДНР
младший лейтенант внутренней службы
Ермолаев Н.В.

(должность, фамилия, инициалы, звание
должностного лица органа
государственного пожарного надзора)


(подпись)

«31» июля 20 23 г.

Против проведения профилактического
визита не возражал (а), экземпляр листа
профилактической беседы получил(а):

(должность, фамилия, инициалы
контролируемого лица (представителя))

(подпись)

«31» июля 20 23г.